

Schlagfestigkeitsprüfung nach IEC 62262: 2002-02

Prüfbericht-Nr.: 670

Prüfbuch-Nr.:

Datum: 22.06.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 02

M 205; M 206; M 208; M 210; M 215; M 216; M 217; M 219;
M 220; M 221; M 223; M 225; M 226; M 227; M 228; M 230;
M 231; M 235; M 237; M 238; M 2381; M 240; M 2401; M 241;
M 242; M 243; M 244; M 245; M 246; M 250; M 251; M 252;
M 253; M 254; M 255

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IK 07 in Kombination mit der Schutzart gemäß Bemerkung

bestanden

Bemerkung: Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09:

IP 65 bei: M 223; M 227; M 252; M 253

IP 66 bei: M 205; M 206; M 208; M 210; M 215; M 216; M 217; M 219;

M 220; M 221; M 225; M 226; M 228; M 230; M 231; M 235;

M 238; M 2381; M 240; M 2401; M 241; M 242; M 243; M 244;

M 245; M 246; M 250; M 251; M 254; M 255

Die Ergebnisse sind auf die G-Deckel-Ausführung übertragbar.

Prüfung durchgeführt:

geprüft:

22.06.2016

T. Luthin

22.06.2016

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: